# LOTEAMENTO DERCENI SANTANA DE MORAES

Documento assinado digitalmente
FELIPE TADEU COSTA OLIVEIRA
Data: 21/09/2023 15:47:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| c | | | | |
| b | | | | |
| a | Emissão inicial | | | |
| | DATA | FEITO | CONFERIDO | LIBERADO |

ALTERAÇÕES

Notas:
1 - Instalar indetificador de fase nas IP's
2 - A máxima resistência de aterramento dos equipamentos deverá ser de 80 ohms
3 - Não há impacto ambiental nesse projeto
4 - Os postes DT ou CC à serem instalado não especificados são de 11m-300daN
5 - O Engastamento dos postes DT ou CC de 11m-300daN ou 12m 300daN a ser instalado deverá ser de 1,8m conforme ND 3.1 ; pg 8-5; item C
6 - Projeto sem impacto ambiental

PRATIQUE O ASTA
ABRIR SINALIZAR TESTAR ATERRAR

## REDE CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS

RESP.: TÉCNICO PROJETO / EXECUÇÃO:
FELIPE TADEU
CREA-MG: 221236 /D

PROJ.: FELIPE TADEU CREA-MG: 221236 /D
CONF.: FELIPE TADEU CREA-MG: 221236 /D
DATA: 01/09/2023
TOP:
CONF.:
DATA:

EXTENSÃO E MODIFICAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS NO MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS-MG

ESCALA: 1 / 1000
CEMIG
NS:
FOLHA: 1 / 1
Arq.